検査結果判定書

大丸エナウィン　株式会社　アクアボトリング鈴鹿工場　様

株式会社日吉
水道法第20条第3項　登録水質検査機関第72号
〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL: 0748-32-5001　FAX: 0748-32-4192

2025年02月20日　にご依頼頂きました試料についての検査結果を下記の通り報告致します。

採取場所名	アクアボトリング鈴鹿工場							
試料名	エフィールウォーター　SS02190840							
採取日時	2025年02月19日							
天候	前日　-　当日　-	気温	-　℃	水温	-　℃	残留塩素	-　mg/L	
採取者	送付							

判定	検査結果において水道法(水質管理目標設定項目)の水質目標に適合しています。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法
1	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
2	PFOA	mg/L	0.000005未満	-	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
3	PFOS	mg/L	0.000005未満	-	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
	-以下余白-				

備考	

管理No.　DG6063